

הנחיות למתכנן\תושב הבונה בית:

1. יש להתחבר להכנה קיימת בלבד
2. יש לגלות קו ראשי לפני תחילת עבודה.
3. שוחה בקוטר 60 ס"מ עד עומק 80 ס"מ.
4. שוחה בקוטר 80 ס"מ עד עומק 120 ס"מ.
5. שוחה בקוטר 100 ס"מ עד עומק 4 מטר+סולם.
6. מפל חיצוני מומלץ מפ.א. דרג 10 או פלדה.
7. מפל פנימי – יש להתקין T הפוך לרדת לתחתית שוחה ולהתקין זווית 45 מעלות או 90 מעלות.
8. במפל חיצוני מומלץ בתחתית המפל שתהיה 2 זוויות 45 מעלות ולא אחת של 90 מעלות.
9. במעברים של קירות תומכים או מסלעות, מומלץ להתקין שרוול בקוטר 4" מעל הצינור הקיים.
10. יש לשמור על שיפוע של 1.5%.
11. בצינורות P.V.C יש להקפיד שהצינור יהיה SN-8.
12. במידה ומשתמשים בצינור גיבריט הוא צריך להיות בתוך יציקת בטון ולא באדמה.
13. אין התחברות ישירות לשוחת ביוב ראשית שלא בוצעה בה הכנה ללא אישור קולחי גולן.
14. בחניות יש להתקין תקרה תיקנית ולחבר אותה לפי פרט.
15. מומלץ להצמיד שירותים לקירות חיצוניים של הבית.
16. אין להתקין על קו ביוב זווית במקום שוחה.
17. אין לחתוך הגבהות ללא אישור קולחי גולן.
18. כיסוי וריפוד צינורות מומלץ חול טוף.
19. בכל מקרה של שינוי או בעיה יש לפנות לאיל בקולחי גולן 050-7353366 ולקבל תשובה.
20. T.L שוחה ראשונה צריך להיות נמוך 20 ס"מ מתחת לגובה 0.0 של הבית
21. T.L שוחה אחרונה צריך להיות גבוה מ-20 ס"מ מ L.T שוחת ביוב ראשית.
22. מומלץ להתקין שוחות ביוב מבטון עם רצפה יצוקה או מוכנה ומחבריי איטוביב, על מנת למנוע כניסת שורשים וכרסום חולדות.